




Certificado N° 215135

**DETERMINACIÓN DE LA
RESISTENCIA A LA TORSIÓN ESTÁTICA.**

Empresa	Anicolor, Aluminios LDA. Oliveira do Bairro. Portugal.
Producto	Ventana balconera abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.
Modelo	Serie: AZ
Dimensiones (AnxAI)	1800 mm x 2200 mm
Material	Aluminio.
Acristalamiento	4/12/4
Fecha de Ensayo	16.11.09

Normas de Ensayo:
UNE-EN 14609:2004 Ventanas.
Resistencia a la torsión estática.

Sección y/o fotografía:



RESISTENCIA TORSIÓN ESTÁTICA

**APTO
350 N**



Norma de Clasificación:
Clasificación de resistencia a carga
vertical y a la torsión estática s/ UNE-EN
13115: 2001, apartado 4.

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis García Viguera
Responsable Departamento

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 215135